

REGOLAMENTO D'IGIENE DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO

TABELLA I

Legenda

inf. = inferiore

l = litri

m = metri lineari

mc = metri cubi

min. = minimo

mq = metri quadrati

p.l. = posto letto/posti letto

p.p.s. = pasti per servizio

p.t. = posto tavola/posti tavola

R.A. = rapporto areante

R.I. rapporto illuminante

WC = il locale servizio igienico (non comprende l'antibagno)

x = per

> = maggiore di

< = minore di

Albergo			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Cucina	Altezza media minima	m 3	
"	Superficie minima	mq 20 fino a 50 p.t.	
"	Superficie minima	mq 0,3 x p.t. da 50 a 100 p.t.	
"	Superficie minima	mq 0,25 x ogni p.t. oltre 100	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie apribile
Zona lavaggio	Altezza media minima	m 3	La zona lavaggio può essere ricompresa nel locale cucina purchè funzionalmente separata
"	Superficie minima	adeguata all'uso	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie apribile
Dispensa	Altezza media minima	m 2,40	
"	Superficie minima	25% superficie cucina e > mq 8	Il rifornimento della dispensa deve avvenire senza attraversamento del locale cucina, secondo un percorso approvato da competente servizio dell'AUSL
"	R.I. minimo	1/16	
"	R.A. minimo	1/16	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
Spogliatoio personale	Altezza media minima	m 2,40	
"	Superficie minima	mq 1,20 con l'armadietto/persona	Per superficie sala > mq 200 => spogliatoi separati per sesso
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Anti bagno personale	Altezza media minima	M 2,40	
"	Superficie minima	Mq 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC personale	altezza media minima	M 2,40	
"	superficie minima	Mq 1,20 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	

Sala da pranzo	altezza media minima	M 3.00	Sono fatte salve eventuali deroghe derivanti da norme regolamentari
"	superficie minima	Mq 1,20 x p.t.	
"	R.I. minimo	1/8	E' ammessa impianto di condizionamento/trattamento dell'aria integrativo della superficie vetrata apribile che assicuri nel complesso un ricambio di 30 mc/ora persona
"	R.A. minimo	1/8	
Bar (senza licenza per la vendita a clienti esterni)	altezza media minima	M 3.00	Sono fatte salve eventuali deroghe derivanti da norme regolamentari
	superficie minima	Adeguata all'uso	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/8	E' ammessa impianto di condizionamento/trattamento dell'aria integrativo della superficie vetrata apribile che assicuri nel complesso un ricambio di 30 mc/ora persona
Anti bagno clienti	altezza media minima	M 2,40	L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal caso la superficie dell'anti dovrà essere aumentata di mq.0,80 per ciascun WC oltre il primo; l'antibagno del WC per disabili può mancare se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta o alla permanenza di persone
"	superficie minima	Mq 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC clienti	altezza media minima	M 2,40	I WC a servizio della sala devono essere almeno 2, separati per sesso; oltre 100 p.t. un ulteriore WC ogni 60 o frazione di 60 p.t. (almeno 1 wc deve essere idoneo per persone disabili)
"	superficie minima	Mq 1,20 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Camere	altezza media minima	M 2,70	
"	altezza minima	M 1,80	
"	superficie minima	Mq 8 (e mc 24) x 1 p.l.	Per strutture alberghiere esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie pari al 25% se classificate ad 1-2-3 stelle, del 20% se classificate a 4 stelle, 5 stelle e 5 stelle lusso.
"	superficie minima	Mq 14 (e mc 42) x 2 p.l.	
"	superficie minima	Mq 20 (e mc 60) x 3 p.l.	
"	superficie minima	x ogni altro p.l. mq 6 e mc 18	

"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/8	
WC camere	altezza media minima	M 2,40	
"	superficie minima	Mq 3 (lato inf.> m 1,20)	Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno)
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC di piano	altezza media minima	M 2,40	Il WC di piano deve essere presente qualora vi siano più di una camera non dotata di WC
"	superficie minima	Mq 3 (lato inf.> m 1,20)	Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno)
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Albergo garnì			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Preparazione colazioni	altezza media minima (*)	M 3	
"	superficie minima	Mq 12	La preparazione delle colazioni può avvenire nella sala colazioni aumentandone in proporzione la superficie
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie apribile
Zona lavaggio	altezza media minima (*)	M 3	
"	superficie minima	Adeguata all'uso	La zona lavaggio può essere annessa al locale preparazione colazioni purchè funzionalmente separata
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie apribile
Dispensa	altezza media minima (*)	M 2,40	
"	superficie minima	Adeguata all'uso	Il rifornimento della dispensa deve avvenire senza attraversamento del locale cucina, secondo un percorso approvato dal competente servizio dell'Azienda USL
"	R.I. minimo	1/16	
"	R.A. minimo	1/16	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
Spogliatoio personale	altezza media minima	M 2,40	
"	superficie minima	Mq 1,20 con 1	Per superficie sala > mq 200 => spogliatoi separati per sesso

		armadietto/persona	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Anti bagno personale	altezza media minima	M 2,40	
"	superficie minima	Mq 1,20 (lato inf. > m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8	
WC personale	altezza media minima	M 2,40	
"	superficie minima	Mq 1,20 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Bar (senza licenza per la vendita a clienti esterni)	altezza media minima	M 3.00	Sono fatte salve eventuali deroghe derivanti da norme regolamentari
	superficie minima	Adeguata all'uso	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/8	E' ammessa impianto di condizionamento/trattamento dell'aria integrativo della superficie vetrata apribile che assicuri nel complesso un ricambio di 30 mc/ora persona
Anti bagno clienti	altezza media minima	M 2,40	L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal caso la superficie dell'anti dovrà essere aumentata di mq.0,80 per ciascun WC oltre il primo; l'antibagno del WC per disabili puo' mancare se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta o alla permanenza di persone
"	superficie minima	Mq 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC clienti	altezza media minima	M 2,40	
"	superficie minima	Mq 1,20 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Camere	altezza media minima	M 2,70	
"	superficie minima	Mq 8 (e mc 24) x 1 p.l.	Per strutture alberghiere esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie pari al 25% se classificate ad 1-2-3 stelle, del 20% se classificate a 4 stelle,

			5 stelle e 5 stelle lusso
"	superficie minima	Mq 14 (e mc 42) x 2 p.l.	
"	superficie minima	Mq 20 (e mc 60) x 3 p.l.	
"	superficie minima	x ogni altro p.l. mq 6 e mc 18	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/8	
WC camere	altezza media minima	M 2,40	
"	superficie minima	Mq 3 (lato inf.> m 1,20)	Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno)
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC di piano	altezza media minima	M 2,40	Il WC di piano deve essere presente qualora vi siano camere non dotate di WC
"	superficie minima	Mq 3 (lato inf.> m 1,20)	Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno)
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Albergo meublè			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Spogliatoio personale	altezza media minima	M 2,40	Possibile collocare armadietti a doppio scomparto nell'anti bagno del personale se di superficie adeguata
"	superficie minima	Mq 1,20 con 1 armadietto/persona	Per superficie sala comune > mq 200 => spogliatoi separati per sesso
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Anti bagno personale	altezza media minima	M 2,40	
"	superficie minima	M 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC personale	altezza media minima	M 2,40	
"	superficie minima	M 1,20 (lato inf. > m 1)	

"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Sala comune	altezza media minima	M 3,00	Salvo deroghe previste da norme regolamentari
"	superficie minima	Mq 1 x p.l.	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/8	E' ammessa impianto di condizionamento/trattamento dell'aria integrativo della superficie vetrata apribile che assicuri nel complesso un ricambio di 30 mc/ora persona
Anti bagno clienti	altezza media minima	M 2,40	L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal caso la superficie dell'anti dovrà essere aumentata di mq.0,80 per ciascun WC oltre il primo; l'antibagno del WC per disabili puo' mancare se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta o alla permanenza di persone
"	superficie minima	M 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC clienti	altezza media minima	M 2,40	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Camere	altezza media minima	M 2,70	
"	superficie minima	Mq 8 (e mc 24) x 1 p.l.	Per strutture alberghiere esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie pari al 25% se classificate ad 1-2-3 stelle, del 20% se classificate a 4 stelle, 5 stelle e 5 stelle lusso
"	superficie minima	Mq 14 (e mc 42) x 2 p.l.	
"	superficie minima	Mq 20 (e mc 60) x 3 p.l.	
"	superficie minima	x ogni altro p.l. mq 6 e mc 18	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/8	
WC camere	altezza media minima	M 2,40	
"	superficie minima	Mq 3 (lato inf.> m 1,20)	Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno)
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC di piano	altezza media minima	M 2,40	Il WC di piano deve essere presente qualora vi siano stanze non dotate di WC
"	superficie minima	Mq 3 (lato inf.> m 1,20)	Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno)

"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Affittacamere			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Camere	altezza media minima	M 2,70	
"	superficie minima	Mq 9 x 1 p.l.	Il numero massimo di camere per i clienti non può essere superiore a sei; ciascun esercizio di affittacamere deve avere accesso indipendente e non può essere comunicante con altri esercizi di ospitalità
"	superficie minima	Mq 14 x 2 p.l.	
"	superficie minima	Mq 20 x 3 p.l.	
"	superficie minima	x ogni altro p.l. mq 6 e mc 18	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/8	
Anti servizi comuni	altezza media minima	M 2,40	L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal caso la superficie dell'anti dovrà essere aumentata di mq.0,80 per ciascun WC oltre il primo; l'antibagno del WC per disabili può mancare se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta o alla permanenza di persone
"	superficie minima	M 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC servizi comuni	altezza media minima	M 2,40	
	superficie minima	M 1,50 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC camere	altezza media minima	M 2,40	
"	superficie minima	Mq 3 (lato inf.> m 1,20)	Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno)
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	

Residenza turistico alberghiera (RTA)			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Soggiorno (parte in comune)	altezza media minima	M 3,00	Salvo deroghe ammesse da norme regolamentari
"	superficie minima	Mq.4 per le prime 10 camere + 1 mq. dalla 11 alla 20, 0,5 mq. per le successive camere	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/8	E' ammessa impianto di condizionamento/trattamento dell'aria integrativo della superficie vetrata apribile che assicuri nel complesso un ricambio di 30 mc/ora persona
Reception	altezza media minima	M 2,70	Reception (può' essere costituita anche da un angolo del soggiorno e deve avere gli stessi requisiti)
Locale guardaroba	altezza media minima	M 2,40	
"	superficie	Adatta a contenere il materiale per la grandezza dell'attività	
Servizi igienici in comune			I servizi igienici devono essere previsti in numero minimo di 2 se vi è servizio di bar e/o cucina
Anti bagno clienti	altezza media minima	m 2,40	
"	superficie minima	mq 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC clienti	altezza media minima	m 2,40	
"	superficie minima	mq 1,20 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
"	superficie minima	mq 1,20 x p.t.	
Monocale	altezza media minima	m 2,70	
"	superficie minima	Mq 22 (compresi i servizi) x 1 p.l.	

"	superficie minima	mq 28 (compresi i servizi) x 2 p.l.	
"	superficie minima	mq 34 (compresi i servizi) x 3 p.l.	Non è consentita la realizzazione di monolocali con più di 3 p.l.
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/8	
WC camere	altezza media minima	m 2,40	Il WC deve essere disimpegnato dal monocale
"	superficie minima	mq 3 (lato inf.> m 1,20)	Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno)
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Soggiorno e/o sala da pranzo(all'interno di ciascuna unità abitativa)	altezza media minima	m 2,70	
"	superficie minima	mq 9 x 1 o 2 p.l.	Nel soggiorno può essere ricompreso il locale preparazione pasti => angolo cottura
"	superficie minima	mq 11.5 x 3 p.l. (+ mq 2.5 x ogni altro p.l.)	Nel soggiorno può essere ricompreso il locale preparazione pasti => angolo cottura
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/8	
Camere	Altezza media minima	m 2,70	
"	superficie minima	mq 8 (e mc. 24) x 1 p.l.	
"	superficie minima	mq 14 (e mc 42) x 2 p.l.	
"	superficie minima	mq 20 (e mc 60) x 3 p.l.	
"	superficie minima	x ogni altro p.l. mq.6 e mc.18	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/8	
Spogliatoio personale	altezza media	m 2,40	
"	Superficie	mq. 1,20	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Casa per ferie			
Locale	Parametro	Requisito	Note

Cucina (se esistente)	altezza media minima	m 3	
"	superficie minima	mq 20 fino a 50 p.t.	
"	superficie minima	mq 0,3 x p.t. da 50 a 100 p.t.	
"	superficie minima	mq 0,25 x ogni p.t. oltre 100	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie apribile
Zona lavaggio (se è esistente in cucina)	altezza media minima	m 3	
"	superficie minima	adeguata all'uso	La zona lavaggio può essere annessa al locale cucina purchè funzionalmente separata
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/16	
Dispensa (se sono esistenti cucina e/o bar)	altezza media minima	m 2,40	Il rifornimento della dispensa deve avvenire senza attraversamento del locale cucina, secondo un percorso apposito
"	superficie minima	25% superficie cucina e > mq 8	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 3 ricambi/ora in aspirazione continua o 6 in aspirazione intermittente con almeno una attivazione per ora della durata di almeno 3 ricambi)
Spogliatoio personale (se sono esistenti cucina o bar)	altezza media minima	m 2,40	
	superficie minima	mq 1,20 con 1 armadietto/persona	Per superficie sala > mq 200 => spogliatoi separati per sesso
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Anti bagno personale (se sono esistenti cucina o bar)	altezza media minima	m 2,40	
	superficie minima	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC personale (se	altezza media minima	m 2,40	

sono esistenti cucina o bar)			
	superficie minima	m 1,20 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Sala da pranzo (se esiste cucina o sono servite le prime colazioni)	altezza media minima	m 2,70	
	superficie minima	mq 1,20 x p.t.	
	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/8	E' ammessa impianto di condizionamento/trattamento dell'aria integrativo della superficie vetrata apribile che assicuri nel complesso un ricambio di 30 mc/ora persona
Aree comuni	altezza media minima	m 3.00	Salvo deroghe previste da norme regolamentari
"	altezza minima	m 2,40	
"	superficie minima	mq 1 x p.l.	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/8	E' ammessa impianto di condizionamento/trattamento dell'aria integrativo della superficie vetrata apribile che assicuri nel complesso un ricambio di 30 mc/ora persona
Bar (senza licenza per la vendita a clienti esterni)	altezza media minima	m 3.00	Salvo deroghe previste da norme regolamentari
	superficie minima	Adeguate all'uso	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/8	E' ammessa impianto di condizionamento/trattamento dell'aria integrativo della superficie vetrata apribile che assicuri nel complesso un ricambio di 30 mc/ora persona
Anti bagno clienti	altezza media minima	m 2,40	L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal caso la superficie dell'anti dovrà essere aumentata di mq.0,80 per ciascun WC oltre il primo; l'antibagno del WC per disabili puo' mancare se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta o alla permanenza di persone
"	superficie minima	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	

WC clienti	altezza media minima	m 2,40	I WC a servizio della sala devono essere almeno 2, separati per sesso; qualora venga effettuato servizio di ristorazione
"	superficie minima	m 1,50 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Camere	altezza media minima	m 2,70	
"	superficie minima (*)	mq 8 (e mc 24) x 1 p.l.	Per strutture alberghiere esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie pari al 25%
"	superficie minima (*)	mq 14 (e mc 42) x 2 p.l.	Per strutture alberghiere esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie pari al 25%
"	superficie minima (*)	mq 20 (e mc 60) x 3 p.l.	Per strutture alberghiere esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie pari al 25%
"	superficie minima (*)	x ogni altro p.l. mq 6 e mc 18	Per strutture alberghiere esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie pari al 25%
"	R.I. minimo (*)	1/8	
"	R.A. minimo (*)	1/8	
WC camere	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	Mq 3 (lato inf.> m 1,20)	Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno)
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC di piano	altezza media minima (*)	m 2,40	Il WC di piano deve essere presente qualora vi siano stanze non dotate di WC
"	superficie minima (*)	Mq 3 (lato inf.> m 1,20)	Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno)
"	R.I. minimo (*)	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo (*)	1/8 (min. mq 0,5)	

Ostello per la gioventù			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Cucina (se esistente)	altezza media minima	m 3	
"	superficie minima	mq 20 fino a 40 p.t.	
"	superficie minima	mq 0,30 x p.t. da 40 a 100 p.t.	
"	superficie minima	mq 0,25 x ogni p.t. oltre 100	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie apribile
Zona lavaggio (se è esistente cucina)	altezza media minima	m 3	La zona lavaggio può essere annessa al locale cucina purchè funzionalmente separata
"	superficie minima	adeguata all'uso	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/16	
Dispensa (se sono esistenti cucina o bar)-	altezza media minima	m 2,40	
"	superficie minima	25% superficie cucina e >mq 8	
"	R.I. minimo	1/16	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/16	
Spogliatoio personale (se sono esistenti cucina o bar)	altezza media minima	m 2,40	
	superficie minima	mq 1,20 e un armadietto x persona	Per superficie sala > mq 200 => spogliatoi separati per sesso
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Anti bagno personale (se sono esistenti	altezza media minima	m 2,40	

cucina o bar)			
	superficie minima	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC personale (se sono esistenti cucina o bar)	altezza media minima	m 2,40	
	superficie minima	m 1,20 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Sala da pranzo (se esiste cucina o sono servite prime colazioni)	altezza media minima	m 3.00	Salvo deroghe previste da norme regolamentari
	superficie minima	mq 1 x p.t.	
	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/8	E' ammessa impianto di condizionamento/trattamento dell'aria integrativo della superficie vetrata apribile che assicuri nel complesso un ricambio di 30 mc/ora persona
Aree comuni	altezza media minima	m 3.00	Salvo deroghe previste da norme regolamentari
"	superficie minima	Mq 1 x p.l.	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/8	E' ammessa impianto di condizionamento/trattamento dell'aria integrativo della superficie vetrata apribile che assicuri nel complesso un ricambio di 30 mc/ora persona
Bar (senza licenza per la vendita a clienti esterni)	altezza media minima	m 3.00	Salvo deroghe previste da norme regolamentari
	superficie minima	Adeguata all'uso	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/8	E' ammessa impianto di condizionamento/trattamento dell'aria integrativo della superficie vetrata apribile che assicuri nel complesso un ricambio di 30 mc/ora persona
Anti bagno clienti	altezza media minima	m 2,40	L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal caso la superficie dell'anti dovrà essere aumentata di mq.0,80 per ciascun WC oltre il primo; l'antibagno del WC per disabili può mancare se il WC non si apre su

			locali adibiti alla sosta o alla permanenza di persone
"	superficie minima	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC clienti	altezza media minima	m 2,40	I WC a servizio della sala devono essere almeno 2, separati per sesso; oltre 100 p.t. un ulteriore WC ogni 100 p.t. o porzione di 100 (almeno 1 WC deve essere idoneo per persone disabili)
"	superficie minima	mq 1,20 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Camere	altezza media minima	m 2,70	
"	superficie minima	mq 5 x p.l.	I letti possono essere collocati anche "a castello"
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/8	
WC camere	altezza media minima	m 2,40	
"	superficie minima	mq 2 (lato inf.> m 1,20)	Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno)
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Servizi igienici comuni	altezza media minima	m 2,40	I servizi igienici comuni debbono essere sempre dotati di antibagno di superficie almeno pari a mq 1,20
"	superficie minima	mq 1,80 (lato inf. > m 1)	Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno)
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	

Laboratorio di produzione pasti annesso a collettività			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Cucina	altezza media minima	m 3	
"	superficie minima	mq 20 fino a 40 p.p.s.	Calcolati con riferimento al servizio (pranzo o cena) con il numero più alto di pasti preparati
"	superficie minima	mq 0,30 x p.p.s. da 40 a 100 p.p.s.	
"	superficie minima	mq 0,25 x ogni p.p.s. oltre 100 p.p.s.	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie apribile
Zona lavaggio	altezza media minima	m 3	La zona lavaggio deve essere separata dal locale cucina
"	superficie minima	adeguata all'uso	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie apribile
Dispensa	altezza media minima	m 2,40	
			Il rifornimento della dispensa deve avvenire senza attraversamento del locale cucina, secondo un percorso approvato dal competente servizio dell'Azienda USL
"	superficie minima	25% superficie cucina (min. = mq 9)	
"	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/16	
Spogliatoio personale	altezza media minima	m 2,40	
"	superficie minima	mq 1,20 e un armadietto x persona	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Anti bagno personale	altezza media minima	m 2,40	
"	superficie minima	mq 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con

			temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC personale	altezza media minima	m 2,40	
"	superficie minima	mq 1,20 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Sala da pranzo	altezza media minima	m 3.00	Salvo deroghe ammesse da norme regolamentari
"	superficie minima	Mq 1,20 x p.t.	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/8	E' ammessa impianto di condizionamento/trattamento dell'aria integrativo della superficie vetrata apribile che assicuri nel complesso un ricambio di 30 mc/ora persona
Anti bagno clienti	altezza media minima	m 2,40	L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal caso la superficie dell'anti dovrà essere aumentata di mq,0,80 per ciascun WC oltre il primo; l'antibagno del WC per disabili può mancare se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta o alla permanenza di persone
"	altezza minima	m 2,10	
"	superficie minima	mq 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC clienti	altezza media minima	m 2,40	I WC a servizio della sala devono essere almeno 2, separati per sesso; oltre 100 p.t. un ulteriore WC 60 o frazione di 60 p.t. (almeno 1 WC deve essere idoneo per persone disabili) ogni
"	superficie minima	mq 1,20 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	

Ristorante			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Cucina	altezza media minima	m 3	
"	superficie minima	mq 20 fino a 50 p.t.	
"	superficie minima	mq 0,3 x p.t. da 50 a 100 p.t.	
"	superficie minima	mq 0,25 x ogni p.t. oltre 100	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie apribile
Zona lavaggio	altezza media minima	m 3	La zona lavaggio può essere annessa al locale cucina purchè funzionalmente separata
"	superficie minima	Adeguata all'uso	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/16	
Dispensa	altezza media minima	m 2,40	Il rifornimento della dispensa deve avvenire senza attraversamento del locale cucina, secondo un percorso ap provato dal competente servizio dell'Azienda USL.
"	superficie minima	25% superficie cucina e >mq 8	
"	R.I. minimo	1/16	
"	R.A. minimo	1/16	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
Spogliatoio personale	altezza media minima	m 2,40	
"	superficie minima	mq 1,20 e un armadietto x persona	Per superficie sala > mq 200 => spogliatoi separati per sesso
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Anti bagno personale	altezza media minima	m 2,40	
"	superficie minima	Mq 1,20	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC personale	altezza media minima	m 2,40	
"	superficie minima	Mq 1,20 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con

			temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Sala da pranzo	altezza media minima	m 3,00	Salvo deroghe ammesse da norme regolamentari
"	superficie minima	Mq 1,20 x p.t.	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/8	E' ammessa impianto di condizionamento/trattamento dell'aria integrativo della superficie vetrata apribile che assicuri nel complesso un ricambio di 30 mc/ora persona
Anti bagno clienti	altezza media minima	m 2,40	L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal caso la superficie dell'anti dovrà essere aumentata di mq.0,80 per ciascun WC oltre il primo; l'antibagno del WC per disabili può mancare se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta o alla permanenza di persone
"	altezza minima	m 2,10	
"	superficie minima	mq 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC clienti	altezza media minima	m 2,40	I WC a servizio della sala devono essere almeno 2, separati per sesso; oltre 100 p.t. un ulteriore WC ogni 60, o frazione di 60 p.t. (almeno 1 WC deve essere idoneo per persone disabili)
"	superficie minima	Mq 1,20 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Bar			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Locale banco bar	altezza media minima	m 3	
"	superficie minima	adeguata	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie apribile
Locale retro bar	altezza media minima	m 2,70	m 3,00 se utilizzato come locale di lavoro continuativo
"	superficie minima	adeguata	Il locale "retro bar" può mancare se vi è una zona preparazione adeguata per

			collocazione e dimensioni
"	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/16	
Dispensa (e deposito bottigliame)	altezza media minima	m 2,40	
"	superficie minima	mq 4	
"	R.I. minimo	1/16	
"	R.A. minimo	1/16	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
Spogliatoio personale (solo se sala > 150 mq)	altezza media minima	m 2,40	Amnesso utilizzo di locale antibagno purchè attrezzato con armadietti a doppio scomparto e di dimensioni pari ad almeno mq 1,20 + (mq 1,20 x personale di cucina)
"	superficie minima	Mq 1,20 con 1 armadietto/persona	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Anti bagno personale	altezza media minima	m 2,40	
"	superficie minima	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC personale	altezza media minima	m 2,40	
"	superficie minima	m 1,20 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Sala clienti	altezza media minima	m 3,00	Salvo deroghe previste da norme regolamentari
"	superficie minima	Adeguata	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/8	E' ammessa impianto di condizionamento/trattamento dell'aria integrativo della superficie vetrata apribile che assicuri nel complesso un ricambio di 30 mc/ora persona
Anti bagno clienti	altezza media minima	m 2,40	L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal caso la superficie dell'anti dovrà essere aumentata di mq.0,80 per ciascun WC oltre il primo; l'antibagno del WC per disabili puo' mancare se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta o alla permanenza di persone

"	altezza minima	m 2,10	
"	superficie minima	mq 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC clienti	altezza media minima	m 2,40	Il numero dei WC dovrà essere pari ad 1 ogni 60 mq (o frazione di 60 mq); nel caso i WC fossero in numero superiore a 1 si devono prevedere WC per uomini e donne; l'anti può essere comune
"	superficie minima	m 1,20 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Azienda agrituristica			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Cucina	altezza media minima	m 2,70	Salvo deroghe previste da norme regolamentari
"	superficie minima	mq 15 fino a 6000 pasti/anno	
"	superficie minima	mq 20 oltre 6000 pasti/anno	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
Zona lavaggio			Oltre 6000 pasti/anno un locale o area separata dovrà essere sempre presente
	altezza media minima	m 2,70	Salvo deroghe previste da norme regolamentari
"	superficie minima	Adeguata all'uso	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/16	
Dispensa	altezza media minima	m 2,40	
"	superficie minima	Mq 8 fino a 6000 pasti/anno	Il rifornimento della dispensa deve avvenire senza attraversamento del locale cucina, secondo un percorso approvato dal competente servizio dell'Azienda USL
"	superficie minima	Mq 12 oltre 6000 pasti/anno	
"	R.I. minimo	1/16	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)

"	R.A. minimo	1/16	
Spogliatoio personale	altezza media minima	m 2,40	Amnesso utilizzo di locale antibagno purchè attrezzato con armadietti a doppio scomparto e di dimensioni pari ad almeno mq 1,20 + (mq 1,20 x personale di cucina)
"	superficie minima	Mq 1,20 con 1 armadietto/persona	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Anti bagno personale	altezza media minima	m 2,40	
"	superficie minima	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC personale	altezza media minima	m 2,40	
"	superficie minima	m 1,50 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Sala da pranzo	altezza media minima	m 2,70	Fatte salve deroghe previste da norme regolamentari
"	superficie minima	mq 1,20 x p.t. (comunque > 30 mq)	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/8	E' ammessa impianto di condizionamento/trattamento dell'aria integrativo della superficie vetrata apribile che assicuri nel complesso un ricambio di 30 mc/ora persona
Anti bagno clienti	altezza media minima	m 2,40	L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal caso la superficie dell'anti dovrà essere aumentata di mq 0,80 per ciascun WC oltre il orino; l'antibagno del WC per disabili puo' mancare se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta o alla permanenza di persone
"	superficie minima	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC clienti	altezza media minima	m 2,40	Fino a 6000 pasti/anno un WC - oltre 6000 pasti/anno due WC, distinti per sesso
"	superficie minima	m 1,50 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	

Camere	altezza media minima	m 2,70	Massimo = 8 camere (15 per zone di prevalente interesse agriturismo) Fatte salve deroghe previste da norme regolamentari
"	superficie minima	Mq 8 x 1 p.l.	Per strutture esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie pari al 25%
"	superficie minima	Mq 14 x 2 p.l.	Per strutture esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie pari al 25%
"	superficie minima	mq 20 x 3 p.l.	Per strutture esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie pari al 25%
"	superficie minima	x ogni altro p.l. mq 6	Per strutture esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie pari al 25%
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/8	
WC camere	altezza media minima	m 2,40	
"	superficie minima	Mq 3 (lato inf.> m 1,20)	Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno)
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Piazzole	superficie minima	Mq 60	
"	Dotazione	impianto di illuminazione	
"	Dotazione	predisposizione allacciamento ENEL	
"	Dotazione	raccolta rifiuti	
Servizi igienici	Dotazione	3 ogni 5 (o frazione di 5) piazzole	Collocati all'interno delle strutture edilizie dell'azienda agricola in aggiunta agli altri servizi
Docce	Dotazione	2 ogni 5 (o frazione di 5) piazzole	Collocati all'interno delle strutture edilizie dell'azienda agricola in aggiunta agli altri servizi
Lavabi	Dotazione	3 ogni 5 (o frazione di 5) piazzole	Collocati all'interno delle strutture edilizie dell'azienda agricola in aggiunta agli altri servizi
Lavabi per panni	Dotazione	2 ogni 5 (o frazione di 5) piazzole	

Tipologia A Cantine vinicole in locali esistenti di azienda agricola già in attività alla data del 31.12.1998 - Quantità di uva trattata < 500 q.li - Gestione familiare, senza dipendenti			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Pigia-diraspatura (può essere esterno:l'area dovrà essere coperta e pavimentata)-	altezza media minima	m 2,70	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con vernice lavabile
	superficie minima	20 mq (adeguata all'uso)	Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
	R.A.minimo	1/16	
Fermentazione (può essere esterno, semi-interrato o interrato purchè approvato dal Servizio di Igiene Pubblica)	altezza media minima	m 2,70	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con colore chiaro (a)
	superficie minima	comunque adeguata	Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	R.I. minimo	1/20	Possibili illuminazione artificiale (purchè adeguata) ed areazione artificiale (garantendo l'aspirazione di almeno 20 mc/h di aria per ettolitro di vino contemporaneamente in fermentazione)
	R.A.minimo	1/20	
Deposito (può essere semiinterrato o interrato)	altezza media minima	m 2.00	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con colore chiaro (a)

"	superficie minima	adeguata alle esigenze produttive	Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
"	R.I. minimo	adeguata alle esigenze produttive	Possibile illuminazione artificiale purchè adeguata
"	R.A. minimo	adeguata alle esigenze produttive	
Imbottigliamento, etichettatura, travasi (b) -	altezza media minima	m 2,70	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con vernice lavabile a m 2
"	superficie minima	mq 15	Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
"	R.I. minimo	1/8	Qualora il servizio igienico non sia immediatamente raggiungibile dotare il locale di lavabo con comando a pedale o fotocellula
"	R.A. minimo	1/16	
Antibagno personale (può mancare se c'è disponibile servizio igienico in abitazione) (d)	altezza media minima	m 2,40	Le pareti dovranno essere lavabili e disinfettabili fino a m 2.00 di altezza Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
"	superficie minima	mq 1,20	Dotazione minima: lavabo a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC personale (può essere in abitazione purchè questa sia a non più di 50 m dai locali di lavorazione)	altezza media minima	m 2,40	Le pareti dovranno essere lavabili e disinfettabili (piastrelate) fino a m 2.00 di altezza. Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	superficie minima	mq 1,20 (2,40 se in abitazione)	Dotazione minima: bidè e tazza (se in abitazione e privo di anti: lavabo, sapone liquido, asciugamani a perdere)
	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Approvvigionam. Idrico		acquedotto pubblico	Pozzo privato utilizzabile solo in zone non servite da acquedotto pubblico
Eliminazione acque nere		autorizzazione allo scarico	

Tipologia B Cantine vinicole in locali esistenti di azienda agricola già in attività alla data del 31.12.1998 – Quantità di uva trattata > 500 q.li - Gestione familiare, senza dipendenti			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Pigia-diraspatura	altezza media minima	m 2,70	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con vernice lavabile (può essere esterno: l'area dovrà essere coperta e pavimentata)
	superficie minima	20 mq (adeguata all'uso)	Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	R.I. minimo	1/8	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
	R.A.minimo	1/16	
Fermentazione	altezza media minima	m 2,70	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con colore chiaro (a) (può essere esterno, semi-interrato o interrato purchè approvato dal Servizio di Igiene Pubblica)
	superficie minima	comunque adeguata	Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	R.I. minimo	1/20	Possibili illuminazione artificiale (purchè adeguata) ed areazione artificiale (garantendo l'aspirazione di almeno
	R.A.minimo	1/20	20 mc/h di aria per ettolitro di vino contemporaneamente in fermentazione)
Deposito (può essere semiinterrato o interrato)	altezza media minima	m 2.00	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con colore chiaro (a)
	superficie minima	adeguata alle esigenze produttive	Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	R.I. minimo	adeguata alle esigenze produttive	Possibile illuminazione artificiale purchè adeguata
	R.A.minimo	adeguata alle esigenze produttive	

Imbottigliamento, etichettatura, travasi(b)	altezza media minima	m 2,70	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con vernice lavabile a m 2
	superficie minima	mq 20	Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	R.I. minimo	1/8	Qualora il servizio igienico non sia immediatamente raggiungibile dotare il locale di lavabo con comando a pedale o fotocellula
	R.A.minimo	1/16	
Antibagno personale (può mancare se c'è disponibile servizio igienico in abitazione) (d)	altezza media minima	m 2,40	Le pareti dovranno essere lavabili e disinfettabili fino a m 2.00 di altezza
			Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	superficie minima	mq 1,20	Dotazione minima: lavabo a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere
	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
	R.A.minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC personale(può essere in abitazione purchè questa sia a non più di 50 m dai locali di lavorazione)	altezza media minima	m 2,40	Le pareti dovranno essere lavabili e disinfettabili (piastrellate) fino a m 2.00 di altezza
			Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	superficie minima	mq 1,20 (2,40 se in abitazione)	Dotazione minima: bidè e tazza (se in abitazione e privo di anti: lavabo, sapone liquido, asciugamani a perdere)
	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
	R.A.minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Approvvigionam. Idrico		acquedotto pubblico	Pozzo privato utilizzabile solo in zone non servite da acquedotto pubblico
Eliminazione acque nere		autorizzazione allo scarico	

Tipologia C Cantine vinicole nuove e cantine vitivinicole con presenza di dipendenti			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Pigia-diraspatura (può essere esterno: l'area dovrà essere coperta e pavimentata)	altezza media minima (*)	m 3,00	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con vernice lavabile Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	superficie minima (*)	20 mq (adeguata all'uso)	
	R.I. minimo	1/8	
	R.A. minimo	1/16	
Fermentazione	altezza media minima (*)	m 3,00	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con colore chiaro (a) (può essere esterno, semi- interrato o interrato purchè approvato dal Servizio di Igiene Pubblica)
	superficie minima	comunque adeguata	Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	R.I. minimo	1/8	Possibili illuminazione artificiale (purchè adeguata) ed areazione artificiale (garantendo l'aspirazione di almeno
	R.A. minimo	1/16	20 mc/h di aria per ettolitro di vino contemporaneamente in fermentazione)
Deposito (può essere semiinterrato o interrato)	altezza media minima (*)	m 2.40	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con colore chiaro (a)
	altezza minima	adeguata alle esigenze produttive	Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	superficie minima	adeguata alle esigenze produttive	Possibile illuminazione artificiale purchè adeguata
	R.I. minimo	adeguata alle esigenze produttive	
	R.A. minimo	adeguata alle esigenze produttive	
Imbottigliamento, etichettatura, travasi(c)	altezza media minima (*)	m 3,00	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con vernice lavabile a m 2
			Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile

	superficie minima (*)	mq 20	Nel locale imbottigliamento dovrà essere collocato almeno un lavabo con comando non manuale
	R.I. minimo	1/8	
	R.A. minimo	1/16	
Spogliatoio personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	mq 1,20 e un armadietto x persona	Per superficie sala > mq 200 => spogliatoi separati per sesso
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC personale	altezza media minima (*)	m 2,40	Le pareti dovranno essere lavabili e disinfettabili (piastrellate) fino a m 2.00 di altezza
			Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	superficie minima (*)	mq 1,80 (lato minore di almeno m 1)	Dotazione minima: bidè e tazza
	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Approvvigionam. Idrico		acquedotto pubblico	Pozzo privato utilizzabile solo in zone non servite da acquedotto pubblico
Eliminazione acque nere		autorizzazione allo scarico	
(a)			
			Ammesso l'utilizzo di mattoni a vista, eventualmente trattati secondo le prescrizioni del competente Servizio dell'Azienda U.S.L.
(b)			
Locale vendita (qualora esistente)	altezza media minima (*)	m 2,70	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con vernice lavabile (*)
			Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	superficie minima	adeguata all'uso	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
	R.I. minimo	1/8	
	R.A. minimo	1/16	
(c)			
Locale vendita (qualora esistente)	altezza media minima (*)	m 3,00	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate
	altezza minima (*)	m 2,40	Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile

	superficie minima	adeguata all'uso	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento)
	R.I. minimo	1/8	
	R.A.minimo	1/16	
(d)			
Locale spogliatoio	altezza media minima (*)	m 2,40	Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate
(necessario solamente per tipologia C - potrà fungere anche da antibagno)			Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile
	Superficie minima (*)	m ² 1,20 x persona (min. m ² 6,00)	Dotazione: 1 armadio a doppio scomparto/persona
	R.I. minimo	1/8 (min. m ² 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
	R.A.minimo	1/8 (min. m ² 0,5)	
			Note:
			1) Il Sindaco, per comprovate esigenze di carattere tecnologico, può rilasciare autorizzazioni sanitarie in deroga ai requisiti stabiliti per l'esercizio dell'attività di cantina vinicola a condizione che ciò non comporti, sentito il parere del competente servizio della Azienda USL, un pericolo per la salubrità e la sicurezza igienica del vino.

Campeggio			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Piazzole	superficie minima	mq 60	La recettività del campeggio è determinata moltiplicando per 4 il numero di piazzole ed allestimenti fissi
Allestimenti fissi	superficie minima	mq 75	La recettività del campeggio è determinata moltiplicando per 4 il numero di piazzole ed allestimenti fissi
Servizi	dotazione	individuazione percorsi viabilità interna	
Servizi	dotazione	impianto di illuminazione	
Servizi	dotazione	predisposizione allacciamento ENEL	
Servizi	dotazione	raccolta rifiuti	
WC	dotazione	1 x ogni 25 ospiti	Situati al coperto (almeno 1 WC dovrà essere idoneo per persone disabili)
Lavabi	dotazione	1 x ogni 25 ospiti	Situati al coperto
Docce	dotazione	1 x ogni 50 ospiti	Situate al coperto
Lavapiedi	dotazione	1 x ogni 100 ospiti	Almeno il 50% al coperto
Lavabi per stoviglie	dotazione	1 x ogni 50 ospiti	Almeno il 50% al coperto
Lavabi per panni	dotazione	1 x ogni 80 ospiti	Almeno il 50% al coperto
Vuotatoi chimici	dotazione	1 x ogni 250 ospiti	Almeno il 50% al coperto

Laboratorio artigianale di produzione di generi di gastronomia annesso a locale di vendita al dettaglio			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Cucina	altezza media minima (*)	m 3	
"	superficie minima (*)	<i>mq 20</i>	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie apribile
Zona lavaggio	altezza media minima (*)	m 3	La zona lavaggio può essere annessa al locale cucina purchè funzionalmente separata
"	superficie minima	adeguata all'uso	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie apribile
Dispensa	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima	25% superficie cucina e >mq 6	Il percorso di approvvigionamento della dispensa deve essere verificato dal lato igienico
"	R.I. minimo	1/16	
"	R.A. minimo	1/16	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
Spogliatoio personale	altezza media minima (*)	m 2,40	In esercizi di superficie complessiva < 50 mq possibile collocare armadietti a doppio scomparto nell'anti bagno del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 2,50 mq)
"	superficie minima (*)	mq 1,20 con 1 armadietto/persona	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Anti bagno personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)

"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Vendita	altezza media minima (*)	m 3	Salvo deroghe previste da norme regolamentari
"	superficie minima	adeguata	Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una riservata al personale addetto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie apribile

Laboratorio artigianale di produzione di generi di gelateria annesso a locale di vendita al dettaglio			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Laboratorio produzione	altezza media minima (*)	m 3	
"	superficie minima (*)	mq 20	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie apribile
Dispensa	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	4 mq	Il percorso di approvvigionamento della dispensa deve essere verificato dal lato igienico
"	R.I. minimo	1/16	
"	R.A. minimo	1/16	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
Spogliatoio personale	altezza media minima (*)	m 2,40	In esercizi di sup. complessiva <50 mq possibile collocare armadietti a doppio scomparto nell'anti bagno del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 2,50 mq
"	superficie minima (*)	Mq 1,20 con 1 armadietto/persona	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Anti bagno personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con

			temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Vendita	altezza media minima (*)	m 3	Salvo deroghe previste da norme regolamentari
"	superficie minima	adeguata	Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una riservata al personale addetto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie apribile
Laboratorio artigianale di produzione di generi di pasticceria annesso a locale di vendita al dettaglio			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Laboratorio produzione	altezza media minima (*)	m 3	
"	superficie minima (*)	mq 20	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie apribile
Dispensa	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	4 mq	Il percorso di approvvigionamento della dispensa deve essere verificato dal lato igienico
"	R.I. minimo	1/16	
"	R.A. minimo	1/16	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
Spogliatoio personale	altezza media minima (*)	m 2,40	In esercizi di sup. complessiva <50 mq possibile collocare armadietti a doppio scomparto nell'anti bagno del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 2,50 mq)
"	superficie minima (*)	mq 1,20 con 1 armadietto/persona	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con

			temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Anti bagno personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC personale	Altezza media minima (*)	m 2,40	
"	Superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Vendita	Altezza media minima (*)	m 3	Salvo deroghe previste da norme regolamentari
"	Superficie minima	adeguata	Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una riservata al personale addetto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie apribile
Laboratorio artigianale di produzione di pane e prodotti da forno annesso a locale di vendita al dettaglio			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Laboratorio produzione	Altezza media minima (*)	m 3	
"	Superficie minima (*)	mq 20	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie apribile
Dispensa	Altezza media minima (*)	m 2,40	
"	Superficie minima (*)	8 mq	Il percorso di approvvigionamento della dispensa deve essere verificato dal lato igienico. Lo stoccaggio delle farine è ammesso anche con silos esterni purchè garantiscano una loro corretta conservazione.
"	R.I. minimo	1/16	

"	R.A. minimo	1/16	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
Spogliatoio personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	mq 1,20 con 1 armadietto/persona	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Anti bagno personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	Superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf. > m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	Superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Vendita			Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una riservata al personale addetto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti
"	altezza media minima (*)	m 3	Salvo deroghe previste da norme regolamentari
"	Superficie minima	Adeguate	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie apribile
Laboratorio artigianale di produzione di piada e cassoni annesso a locale di vendita al dettaglio			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Laboratorio produzione	altezza media minima (*)	m 3	

"	superficie minima (*)	mq 15 (20 se locale vendita > 25 mq)	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie apribile
Dispensa	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	4 mq	Il percorso di approvvigionamento della dispensa deve essere verificato dal lato igienico
"	R.I. minimo	1/16	
"	R.A. minimo	1/16	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
Spogliatoio personale	altezza media minima (*)	m 2,40	In esercizi di superficie complessiva < 50 mq possibile collocare armadietti a doppio scomparto nell'anti bagno del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 2,50 mq)
"	superficie minima (*)	Mq 1,20 con 1 armadietto/persona	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Anti bagno personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Vendita			Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una riservata al personale addetto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti
	altezza media minima (*)	m 3	Salvo deroghe previste da norme regolamentari
"	superficie minima	Adeguata	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
			Note
			1) E' ammessa la sola cottura della piada e dei cassoni nel locale vendita, purchè effettuata nella zona riservata al personale di vendita; in tal caso la superficie minima

		del locale "laboratorio produzione" può essere ridotta a mq 12
		2) La farcitura della piada con prodotti di gastronomia che necessitano di manipolazione e/o cottura, esclusa la sola operazione di taglio, può essere consentita se le dimensioni del locale "laboratorio produzione" sono incrementate di mq.3. In tal caso la superficie del vano dispensa è incrementata di mq.3.

Laboratorio artigianale di produzione di pizza annesso a locale di vendita al dettaglio (per asporto)			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Preparazione impasto	altezza media minima (*)	m 3	
"	superficie minima (*)	mq 15 (18 se locale vendita > 25mq)	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie apribile
Dispensa	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	4 mq	Il percorso di approvvigionamento della dispensa deve essere verificato dal lato igienico
"	R.I. minimo	1/16	
"	R.A. minimo	1/16	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
Spogliatoio personale	altezza media minima (*)	m 2,40	In esercizi di superficie complessiva < 50 mq possibile collocare armadietti a doppio scomparto nell'anti bagno del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 3 mq)
"	superficie minima (*)	mq 1,20 con 1 armadietto/persona	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Anti bagno personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf. > m 1)	

"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Vendita			Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una riservata al personale addetto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti
	altezza media minima (*)	m 3	Salvo deroghe previste da norme regolamentari
"	superficie minima (*)	adeguata	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie apribile
			Note
			1) E' ammessa la collocazione del forno di cottura nel locale vendita purchè nella zona riservata al personale di vendita ferma restando la dimensione minima del locale "preparazione impasto"
Laboratorio artigianale di produzione di pizza annesso a locale di somministrazione			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Preparazione impasto	altezza media minima (*)	m 3	
"	superficie minima (*)	mq 15 (18 se locale somministrazione > 60 mq)	Il locale preparazione impasto dovrà essere separato dal locale vendita
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie apribile
Dispensa	altezza media minima (*)	m 2,40	La dispensa può essere annessa al locale cucina qualora questo abbia superficie > 25 mq
"	superficie minima (*)	4 mq	Il percorso di approvvigionamento della dispensa deve essere verificato dal lato igienico
"	R.I. minimo	1/16	
"	R.A. minimo	1/16	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)

Spogliatoio personale	altezza media minima (*)	m 2,40	In esercizi di superficie complessiva < 50 mq possibile collocare armadietti a doppio scomparto nell'anti bagno del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 2,50 mq.
"	superficie minima (*)	Mq 1,20 con 1 armadietto/persona	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Anti bagno personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Sala da pranzo	altezza media minima (*)	m 3	Nel locale somministrazione potrà essere ricavata un'area, separata e non accessibile ai clienti, destinata alle operazioni di formatura e cottura dell'impasto già pronto
"	superficie minima	Adeguata	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/8	E' ammessa impianto di condizionamento/trattamento dell'aria integrativo della superficie vetrata apribile che assicuri nel complesso un ricambio di 30 mc/ora persona
Anti bagno clienti	altezza media minima (*)	m 2,40	L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal caso la superficie, dell'anti dovrà essere aumentata di mq 0,80 per ciascun WC oltre il primo; l'antibagno del WC per disabili può mancare se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta o alla permanenza di persone
"	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf.> m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC clienti	altezza media minima (*)	m 2,40	I WC a servizio della sala debbono essere almeno 2, separati per sesso; oltre i 100 p.t. il numero di WC deve essere aumentato di 1 per ogni 60, o frazione di 60 p.t. (almeno 1 WC dovrà essere idoneo per persone disabili)
"	superficie minima (*)	mq 1,20 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con

			temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
			Note
			1) E' ammessa la collocazione della zona di formatura, farcitura e cottura della pizza nel "locale somministrazione" purchè l'area ad essa destinata sia adeguatamente separata dal resto del "locale somministrazione"; in tal caso la superficie del locale "preparazione impasto" può essere ridotta a mq 10
			2) Qualora l'attività di preparazione della pizza coesista con un'attività di preparazione di altri alimenti, il dimensionamento dei locali adibiti alla preparazione e cottura della pizza deve essere valutato dal competente Servizio dell'Azienda USL
Chiosco per la preparazione, vendita e somministrazione di piada e cassoni / o di gelateria			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Dispensa	altezza media minima	m 2.40 (a)	Il locale dispensa deve avere caratteristiche strutturali idonee a proteggere gli alimenti dagli insetti e dagli altri infestanti, dai roditori, dal calore del sole e dagli agenti atmosferici; in ogni caso gli alimenti debbono essere tenuti sollevati da terra. Qualora l'approvvigionamento venga dimostrato con il piano di autocontrollo, avvenga con piccoli quantitativi e lo stoccaggio per periodi molto brevi ed in quantitativi molto limitati è consentito utilizzare a dispensa degli armadietti chiusi e in materiale lavabile, ubicati nel laboratorio di produzione.
"	superficie minima	adeguata	
"	R.I. minimo	1/16	
"	R.A. minimo	1/16	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
Zona preparazione	altezza media minima (*)	m 2.70 (a)	
	superficie minima	mq.9,00	
	R.I. minimo	1/8	Vedi cucina albergo
	R.A. minimo	1/16	Vedi cucina albergo

Zona vendita	altezza media minima (*)	m. 2.70	
"	superficie minima	adeguata	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/16	
Zona somministrazione (ove esistente)	altezza media minima (*)	m 2.70 (a)	La posateria deve essere del tipo a perdere, salvo che il chiosco non disponga di lavastoviglie
"	superficie minima	mq. 9,00	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/8	E' ammessa impianto di condizionamento/trattamento dell'aria integrativo della superficie vetrata apribile che assicuri nel complesso un ricambio di 30 mc/ora persona
			I laboratori ove si producono gelati devono possedere inoltre tutte le caratteristiche previste dall'art.28 D.P.R. 327/1980
			Note
			1) per il personale addetto alla vendita, così come per i clienti, deve essere disponibile un punto di erogazione di acqua potabile (anche a mezzo di serbatoio, purchè di capacità di almeno 1 200) munito di lavabo adeguatamente corredato con sapone liquido ed asciugamani a perdere
			2) nelle ore di chiusura ed in caso di maltempo tutti gli alimenti, interi o già affettati, debbono essere riposti in un locale chiuso idoneo a proteggerli da contaminazioni esterne
			3) in prossimità della zona di somministrazione debbono essere collocati idonei raccoglitori di rifiuti
			(a) deroghe possono essere concesse, su parere del competente servizio dell'Azienda USL, per strutture esistenti

Chiosco per la vendita di piada e cassoni e generi alimentari			
Locale	Parametro	Requisito	Note

Dispensa (qualora l'approvvigionamento venga dimostrato con il piano di autocontrollo, avvenga con piccoli quantitativi e lo stoccaggio per periodi molto brevi ed in quantitativi molto limitati è consentito utilizzare a dispensa degli armadietti chiusi e in materiale lavabile, ubicati nel laboratorio di produzione	altezza media minima (*)	m 2.40 (a)	Il locale dispensa deve avere caratteristiche strutturali idonee a proteggere gli alimenti dagli insetti e dagli altri infestanti, dai roditori, dal calore del sole e dagli agenti atmosferici; in ogni caso gli alimenti debbono essere tenuti sollevati da terra
"	superficie minima	adeguata	
"	R.I. minimo	1/16	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/16	
Zona vendita	altezza media minima (*)	m 2.70 (a)	La zona vendita, una parte della quale deve essere accessibile al solo personale addetto alla vendita, può essere collocata direttamente all'esterno purchè adeguatamente protetta da tettoia di altezza almeno pari a mt.2,70
"	superficie minima	mq. 9,00	I prodotti ortofrutticoli devono essere tagliati su di un piano lavabile e disinfettabile, idoneo al contatto con alimenti; I prodotti già tagliati debbono essere conservati refrigerati in apparecchiature idonee a proteggerli da insetti ed altri piccoli animali
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/16	
Zona somministrazione (ove esistente)	altezza media minima (*)	m 2.70 (a)	La zona di somministrazione può essere collocata all'esterno; i tavoli devono avere superficie lavabile e disinfettabile così come eventuali copritavola o tovaglie; La posateria deve essere del tipo a perdere, salvo che il chisco non disponga di lavastoviglie
"	superficie minima	mq. 9,00	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/8	
			Note
			1) per il personale addetto alla vendita, così come per i clienti, deve essere disponibile un punto di erogazione di acqua potabile (anche a mezzo di serbatoio, purchè di capacità di almeno l 200) munito di lavabo adeguatamente corredato con sapone liquido ed asciugamani a perdere 2) nelle ore di chiusura ed in caso di maltempo tutti gli alimenti, interi o già affettati, debbono essere riposti in un locale chiuso idoneo a proteggerli da contaminazioni

			esterne 3) in prossimità della zona di somministrazione debbono essere collocati idonei raccoglitori di rifiuti (a) deroghe possono essere concesse, su parere del competente servizio dell'Azienda USL, per strutture esistenti
Rivendita di prodotti alimentari			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Dispensa	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima	adeguata	
"	R.I. minimo	1/16	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/16	
Spogliatoio personale	altezza media minima (*)	m 2,40	In esercizi di superficie complessiva < 50 mq possibile collocare armadietti a doppio scomparto nell'anti-bagno del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 2,50 mq
"	superficie minima (*)	mq 1,20 e un armadietto x persona	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Anti bagno personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf. > m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con

			temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Vendita	altezza media minima (*)	m 3	Salvo deroghe previste da norme regolamentari
"	superficie minima	Adeguata	Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una riservata al personale addetto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie apribile
			Note: 1)- Qualora si effettui il porzionamento e/o la manipolazione di alimenti da banco dev'essere previsto uno spazio per il lavaggio degli utensili, contenitori attrezzato con lavello, e arredi che consentano il deposito degli stessi al riparo da polvere ed insetti.
Rivendita di prodotti alimentari – Pescherie e Macelleria			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Deposito	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima	Adeguata	
"	R.I. minimo	1/16	
"	R.A. minimo	1/16	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
Spogliatoio personale	Altezza media minima (*)	m 2,40	In esercizi di superficie complessiva < 50 mq possibile collocare armadietti a doppio scomparto nell'anti bagno del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 2,50 mq
"	Superficie minima (*)	mq 1,20 e un armadietto x persona	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Anti bagno personale	Altezza media minima (*)	m 2,40	
"	Superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf. > m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	

WC personale	Altezza media minima (*)	m 2,40	
"	Superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Vendita			Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una riservata al personale addetto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti
"	Altezza media minima (*)	m 3	Salvo deroghe previste da norme regolamentari
"	Superficie minima	Adeguate	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie apribile
Retro	Altezza media minima (*)	m 3	
"	superficie minima	Adeguate	
"	R.I. minimo	1\8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1\16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie apribile
Deposito di alimenti /bevande / frutta e verdura all'ingrosso			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Deposito	altezza media minima (*)	mt. 3,0	Salvo deroghe previste da norme regolamentari
"	superficie minima	Adeguate	
"	R.I. minimo	1/8	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata
"	R.A. minimo	1/16	Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie apribile
Spogliatoio personale	altezza media minima (*)	m 2,40	In esercizi di superficie complessiva < 50 mq possibile collocare armadietti a doppio scomparto nell'anti bagno del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 2,50 mq
"	superficie minima (*)	Mq 1,20 e un armadietto x persona	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
WC personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	m 1,50 (lato inf. > m 1)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con

			temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Anti bagno personale	altezza media minima (*)	m 2,40	
"	superficie minima (*)	m 1,20 (lato inf. > m 0,90)	
"	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento)
"	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Locale ufficio	altezza media minima (*)	m2,70	
"	superficie minima	Mq. 9,0	
"	R.I. minimo	1/8	
"	R.A. minimo	1/8	